

"CE" Déclaration de conformité / "EC" Declaration of Conformity

Nous / We : **MARECHAL ELECTRIC S.A. - 5, Avenue de Presles - F-94417 SAINT-MAURICE Cedex - FRANCE**

Déclarons que nos produits / *Declare that our products :*

Prises de courant industrielles
Industrial plugs and socket-outlets



Type <i>Type</i>	Dossier d'attestation N° <i>Certification file N°</i>	Classe <i>Class</i>
DXN1	DA/DXN1/99	EEx ed IIC T6 / 20A
DXN3	DA/DXN3/00	EEx ed IIC T6 / 32A
DXN6	DA/DXN6/01	EEx ed IIC T6 / 60A - T5 / 63A

Satisfont aux dispositions de la Directive du Conseil :

Satisfy the measures set by the Council Directive :

- ATEX N° 94/9/CE du 23 mars 1994
- ATEX N° 94/9/EC of March 23rd 1994

Et sont conformes aux normes suivantes :

And comply with the following standards :

- EN 60309-1 Norme produit / *Product standard*
- EN 50014
- EN 50018
- EN 50019
- EN 50281-1-1

Avec les caractéristiques d'étanchéité suivantes / *with the following watertightness characteristics :* IP 66/67

Informations complémentaires :

Additional information :

Type <i>Type</i>	N° d'attestation CE de type <i>CE type certificate N°</i>	Année d'apposition de marquage "CE" <i>Affixing date of "CE" marking</i>
DXN1	LCIE 99 ATEX 6027 X	2000
DXN3	LCIE 00 ATEX 6010 X	2000
DXN6	LCIE 02 ATEX 6029 X	2002

N° de notification de l'évaluation relatif à la qualité : LCIE 00 ATEX Q 0081 selon l'annexe 4 réalisé par l'organisme notifié N° 0081 : LCIE , 33 avenue du Général Leclerc - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES - FRANCE

Quality assessment notification number: LCIE 00 ATEX Q 0081 according to Annex 4 carried out

by notified body N° 0081 : LCIE - 33, avenue du Général Leclerc - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES - FRANCE

Saint-Maurice, 11/05/2004


Manuel DA COSTA

Responsable Qualité et ATEX / *Quality and ATEX Manager*

